

令和3年12月21日

質問回答書

地方独立行政法人新小山市市民病院
事務部経理課 用度係
事務部総務課 施設管理係

消防用設備等保守点検業務の入札に関するご質問に対し、次により回答します。

(質問事項)

質問受付日	回答内容
12/21	【フード・ダクト等 簡易自動消火装置について】 機器のメーカーを教えてください。
	【回答】 セコムアルファ株式会社になります。
12/21	【非常電源専用自家発電設備】 定格出力を教えてください。
	【回答】 271kw になります。
12/21	【非常電源専用自家発電設備】 負荷運転について、実負荷試験と模擬負荷試験のどちらで実施予定でしょうか。
	【回答】 消防用自家発電設備の負荷試験については別会社に委託いたしますので、 <u>公示資料の内訳表内の該当項目は削除いたします。</u> 失礼いたしました。 ちなみに、模擬負荷試験は2021年1月に実施しております。