

令和6年1月9日

質問回答書

(第1回)

地方独立行政法人新小山市市民病院
事務部経理課 用度係

入札案件15-1 駐車場拡張工事についてのご質問に対し、次により回答します。

| 質問受付日 | 回答内容 |
|--------|--|
| R6.1.5 | 【質問①】 (項目：電気) 山砂なしの発生土埋戻しと考えて宜しいでしょうか。(7/13 図面より) |
| | 【回答】 図面番号 12 / 13 を参照。電線管周囲は保護砂 (山砂可) にて埋戻しとする。 |
| | 【質問②】 (項目：電気) 照明 1 回路ですが、2 回路にわけてもよいでしょうか。(7/13 図面) |
| | 【回答】 お見込みの通り。 |
| | 【質問③】 (項目：土木) 防塵舗装 構造図 (1) 表層 砂・プライムコート 2 層仕上げとありますが、一般的に 6 号 1.0 m ³ /m ² 7 号 0.5 m ³ /m ² 程度だと思いましたが、6 号 7 号碎石にて考えて宜しいでしょうか。(8/13 図面) |
| | 【回答】 お見込みの通り。 |