

令和6年11月7日

## 質問回答書

### (第1回)

地方独立行政法人新小山市市民病院  
事務部経理課 用度係

入札案件13-1 病棟照明LED化及びトイレ表示灯設置工事についてのご質問に対し、次により回答します。

質問受付日	回答内容
R6.11.5	<p>【質問①】仕様書について 今回設置の表示灯について、その仕様を確認したところ電圧を印加するだけでは動作しないようです。また微動検知型人感センサーには表示灯を動作させる出力がありません。どのような方式で動作させますか。</p>
	<p>【回答】 当院ホームページにて仕様書の修正版を掲載してありますので、それを参考に受注者が設計し施工して下さい。尚、表示灯設置・表示灯への配管配線はすべて新設となります。</p>
R6.11.7	<p>【質問②】工事における資材等の搬出入について 資材等の搬出入について、病院設置のエレベータは使用できますか。また、使用できる場合、受注者が使用できる時間帯をある程度、確保できますか。</p>
	<p>【回答】 エレベータの使用について、エレベータは基本的に患者や病院スタッフが常時使用しておりますので、受注者が使用できる時間帯を確保することは困難です。よって、資材等の搬出入は内階段を使用することを基本とし、エレベータの使用は患者、病院スタッフが最優先となることをご承知おき下さい。また、保管場所についても病棟内には無いことを前提にして下さい。</p>
	<p>【質問③】 工事における作業員人数について (5) 施工管理①基本事項サにおいて、「作業は一度に複数の場所を行ってはならない」とありますが、作業員人数の制限はありますか。</p>
	<p>【回答】 作業員人数に制限はありませんが、仕様書に記載の通り、作業は基本的に一箇所ずつ進めて頂きますので、病院内の静寂を確保するためにも一度に2～3名程度(保安要員含む)を想定しています。</p>